

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 5ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22-05-2024, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2053, Ημερομηνία: 17-05-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **εννέα (9)**.

- Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
- Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- Ανθρακίδης Θεμιστοκλής, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
- Βαφειάδη Θεόδωρο, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
- Τσαουσίδα Κωνσταντίνο, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
- Παπαδόπουλο Ελευθέριο, δημότης, μέλος
- Παπαδοπούλου Ελένη, δημότης, μέλος
- Κυριαζίδη Μιχαήλ, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος
- Καραγιαννάκη Σοφία, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

- Φωτιάδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
- Καμενίδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 5-64/22-05-2024

ΘΕΜΑ 4^ο - Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες εξαγωγής και τοποθέτησης υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΚ», προϋπολογισμού 29.975,00€ (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2024, λόγω αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος για την υπηρεσία εξαγωγής και τοποθέτησης υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΚ», προϋπολογισμού 29.975,00€ (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2024, λόγω αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα.

Στη συνέχεια διάβασε την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί και η οποία αναφέρει τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Κιλκίς, 14-05-2024

Αρ. Πρωτ: 1940

Τίτλος: Εργασίες τοποθέτησης υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων έτους 2024

Το παρόν πρωτογενές αίτημα αφορά τις εργασίες εξαγωγής και τοποθέτησης υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ για το έτος 2024. Επίσης υπάρχουν και κάποιες εργασίες ελέγχου και επιδιόρθωσης.

Οι εργασίες απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και ειδικά μέσα τα οποία δεν διαθέτει η Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας σε οικονομικό φορέα ειδικευμένο στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.Μ ΕΤΡ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος από γεώτρηση διατομής 6", είτε 8", είτε 10", και μεταφορά των παλιών υλικών (σωλήνες, καλώδια, αντλίες, κινητήρες κλπ) στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ. Ελάχιστη χρέωση 100 μέτρα. Η ελάχιστη χρέωση ισχύει και για εξαγωγή από δεξαμενή.	μ.μ.	3600	3,60	12.960,00
2	Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος σε γεώτρηση διατομής 6", είτε 8", είτε 10". Παραλαβή υλικών από αποθήκη της ΔΕΥΑΚ, και μεταφορά στον τόπο τοποθέτησης. Ελάχιστη χρέωση 100 μέτρα. Η ελάχιστη χρέωση ισχύει και για τοποθέτηση σε δεξαμενή. Στην τιμή τοποθέτησης περιλαμβάνονται και οι συνδέσεις των καλωδίων ΝΥΥ με τα καλώδια του κινητήρα.	μ.μ.	3600	3,60	12.960,00
3	Εργασία ηλεκτροσυγκόλλησης χαλυβδοσωλήνα με χαλυβδοσωλήνα είτε χαλυβδοσωλήνα με φλάντζα είτε χαλυβδοσωλήνα με εξάρτημα, διατομής DN 50 είτε DN 80 είτε DN 100. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προετοιμασία του σωλήνα που θα συγκολληθεί.	τεμ	23	45,00	1.035,00
4	Παραλαβή αντλίας από αποθήκη ΔΕΥΑΚ, αποσυναρμολόγηση υποβρύχιας αντλίας διατομής 6'', είτε 8'', με 21 έως 30 πτερωτές, καθαρισμός των πτερωτών και των βαθμίδων (κούπες) από λάσπη και ακολούθως επανασυναρμολόγηση της υποβρύχιας αντλίας και μεταφορά στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	τεμ	1	300	300,00
5	Παραλαβή αντλίας από αποθήκη ΔΕΥΑΚ, αποσυναρμολόγηση υποβρύχιας αντλίας διατομής 6'', είτε 8'', με 10 έως 20 πτερωτές, καθαρισμός των πτερωτών και των βαθμίδων (κούπες) από λάσπη και ακολούθως επανασυναρμολόγηση της υποβρύχιας αντλίας και μεταφορά στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	τεμ	4	200,00	800,00
6	Εξαγωγή υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος οριζόντιας τοποθέτησης, διατομής 6'' είτε 8'', από μανδύα ψύξης οριζόντιας τοποθέτησης, και ακολούθως επανατοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος εντός του μανδύα ψύξης.	τεμ	10	150,00	1.500,00
7	Παραλαβή υποβρύχιου κινητήρα 8'' είτε 10'' οποιασδήποτε ισχύος, από αποθήκη ΔΕΥΑΚ, αποσυναρμολόγηση, έλεγχος και καθαρισμός στον τόρνο και ακολούθως επανασυναρμολόγηση του κινητήρα, συμπλήρωμα αντιψυκτικού υγρού και μεταφορά στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	τεμ	1	200,00	200,00

8	Αλλαγή καλωδίων σε υποβρύχια αντλία 8" είτε 10" οποιασδήποτε ισχύος, παραλαβή από αποθήκη ΔΕΥΑΚ και ακολούθως επιστροφή στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ.	τεμ	1	120,00	120,00
9	Αλλαγή ελαστικού κουζινέτου σε υποβρύχια αντλία 6" είτε 8" είτε 10", στην τιμή περιλαμβάνεται προμήθεια και η εργασία τοποθέτησης.	τεμ	5	20,00	100,00
				Σύνολο € :	29.975,00
				ΦΠΑ 24 % :	7.194,00
				Άθροισμα €:	37.169,00

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στα **29.975,00** (πλέον ΦΠΑ).

Σχετικό CPV 51100000-3 (Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού).

Ο ΑΙΤΩΝ

Κορκοτίδης Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Παραγιάς Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Για τον σκοπό αυτό έχει αναληφθεί και εκδοθεί η με αριθμό 72/15-05-2024 ΕΑΔ με (ΑΔΑ: 650ΔΟΛΚ8-ΣΧΕ & ΑΔΑΜ: 24REQ014756477).

Στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 61.93.18 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ), 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), υπάρχουν εγγεγραμμένες σχετικές πιστώσεις, οι οποίες δεσμεύονται να διατεθούν για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019,
- Το ανωτέρω πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με (ΑΔΑΜ: 24REQ014742433),
- Τη με αριθμό 72/15-05-2024 Έκθεση ανάληψη Δαπάνης με ΑΔΑ: 650ΔΟΛΚ8-ΣΧΕ & ΑΔΑΜ: 24REQ014756477) για τη δέσμευση πίστωσης ποσού 30.355,20 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) για το έτος 2024.
- Την εγγεγραμμένη στους ΚΑ 61.93.18 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ) και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης, πίστωση 37.169,00€ (με ΦΠΑ).
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει τη μελέτη που συντάχθηκε για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο: **«Εργασίες εξαγωγής και τοποθέτησης υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΚ»**, προϋπολογισμού 29.975,00€ (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Κιλκίς για το έτος 2024, λόγω αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα.
- Εγκρίνει την εκτέλεση της σύμβασης με προσφυγή στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, μετά από Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
- Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης ποσού 37.169,00€ σε βάρος του Κ.Α 61.93.18 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ) και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2024.
- Εγκρίνει ότι η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τα Τακτικά Έσοδα της Επιχείρησης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με Κ.Α. 61.93.18 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ) και 54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ), όπου προβλέφθηκε σχετική δαπάνη.
- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για όλες τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
- Ψηφίζει τις σχετικές πιστώσεις.

Το μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Τσαουσίδης κων/νος ψήφισε «ΚΑΤΑ» στην απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **5-64/22.05.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος